

Obec Jarovnice

Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23

821 06 Bratislava

Vaša značka/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/tel.

Jarovnice
25.8.2014.

VEC

„Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba“, súťaž vyhlásená verejným obstarávateľom Obcou Jarovnice (ďalej len „verejný obstarávateľ“) zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania číslo 116/2014 zo 17. 06. 2014 pod zn. 11262-WYP pre výber zhotoviteľa stavby – žiadosť o vysvetlenie ponuky.

V predmetnom verejnom obstarávaní ste dňa 22.07.2014 predložili ponuku. Časť ponuky označenej ako Kritéria sa otvárala dňa 15.08.2014.

Po preskúmaní a kontrole ponuky v súlade so súťažnými podkladmi (hlavne projektom stavby) sme zistili, že Vaša ponuka neobsahuje priamo ocenenú časť požadovanej požiarnej ochrany.

Podľa opisu predmetu obstarania, časti projektovej dokumentácie, časti Požiarnej ochrany verejný obstarávateľ požaduje dodať elektronickú signalizáciu požiaru:

V súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Hasičského a záchranného zboru č. 1467/001 o zriadení hlasovej signalizácie požiaru je hlasová signalizácia požiaru stálou súčasťou elektrickej požiarnej signalizácie.

Zriadenie elektrickej požiarnej signalizácie sa požaduje.

Ústredňa EPS bude zriadená na ohlasovni požiarov. EPS bude v stavbe navrhnutá vo všetkých priestoroch požiarneho úseku stavby, ktoré sú oddelené stavebnými konštrukciami (okrem priestorov bez požiarneho rizika), a to v súlade s STN 92 0201-1 v znení neskorších predpisov a § 88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Samotné zariadenie EPS slúži podľa STN 92 0201-3 k ochrane osôb, t. j. k včasnej evakuácii osôb z priestorov riešeného objektu.

EPS, vybavená automatickými samočinnými opticko-dymovými alebo tepelnými hlásičmi požiaru, ako aj tlačidlovými hlásičmi požiaru (viď projekt EPS).

Elektrickou požiarou signalizáciou budú ovládané tieto zariadenia:

Optická a akustická signalizácia vzniku požiaru bude vyvedená na panel stálej obsluhy a prípadne aj na ďalšie investorom vybrané miesta stavby.

HSP - v prípade vzniku požiaru vyšle ústredňa EPS pokyn systému evakuačného rozhlasu na spustenie EVAKUAČNÉHO HLÁSENIA, ktoré sa opakuje až do jeho ručného vypnutia. Tlačidlovým hlásičom EPS dôjde k uvedeniu zariadenia do činnosti bez oneskorenia.

Zariadenie evakuačného rozhlasu bude napojené na záložný zdroj.

Prípadné motoricky ovládané požiarne klapky vo vzduchotechnických potrubiach, ktoré bránia šíreniu požiaru cez potrubia VZT medzi požiarinými úsekmi. Takéto klapky sa v prípade požiaru pri KÓDE 150 bez oneskorenia uzatvárajú samočinne diaľkovo pomocou signálu EPS cez riadiacu jednotku MaR. Motory požiariných klapiek musia byť napojené na záložný zdroj.

Vypnutie všetkých bežných prevádzkových zariadení VZT.

Uzatvorenie hlavného prívodu plynu do objektu (ak to bude investor požadovať).

Hlavná ústredňa EPS musí mať zabezpečená nepretržitú 24-hodinovú službu (resp. musí byť zabezpečený prenos signálu z EPS na telefón - mobil), zabezpečiť podľa § 2 ods. 11 vyhl. MV SR č. 726/2002 Z. z. prenos signálu o všetkých činnostiach EPS v stavbe podľa § 3 ods. 1 písm. c) citovanej vyhlášky, a to najmä zobrazenie stavu: signalizovania požiaru, signalizovania poruchy, deaktivácie, skúšania, pokoja.

V grafickej časti dokumentácia EPS sú vyznačené všetky priestory, ktoré projektant EPS a špecialista PO požaduje chrániť automatickými hlásičmi EPS. Požadavka chránenia PÚ automatickými hlásičmi EPS je uvedená aj v grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pri názve konkrétneho PÚ. Tlačidlové hlásiče sa umiestnia na únikových cestách, ďalej v priestoroch pri vstupoch do ÚC alebo priamo v nich a pri východoch z navrhovanej stavby.

Postup spúšťania všetkých zariadení bude podrobne rozpracovaný v prevádzkovej knihe EPS.

Podľa cien obvyklých v mieste a čase potrebný rozsah EPS signalizácie je objektívne možné obstaráť v priemernej cene 15 000 EUR bez DPH.

Položka časti rozpočtu *Vlastný objekt oddielu Elektromontáže č.97 MAT 34505R Rozhlas do 16 tried a slaboprúd* je Vami ocenená v sume 1 485,96 EUR bez DPH, na inom mieste rozpočtu Vašej ponuky sme položku elektronickej signalizácie objektu školy neidentifikovali.

Na základe hore uvedeného Vás v súlade s § 42 odsek 2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení žiadame o vysvetlenie Vašej ponuky tak, aby ste uviedli či Vaša ponuka realizáciu resp. dodávku elektronickej signalizácie objektu školy obsahuje a identifikujte položky rozpočtu, v ktorých ste túto časť predmetu zákazky špecifikovali.

Uchádzač musí doručiť vysvetlenie ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o vysvetlenie.

S pozdravom

.....
Florián Giňa
starosta obce

.....
Ing. Emil Mati
predseda komisie v.r.